

Załącznik nr. 1

Harmonogram kwartalnych przeglądów i prac konserwacyjnych dla urządzeń klimatyzacyjnych w pływalni „Szuwarek”

1. Sprawdzanie wskaźników AKP - co 3 miesiące
2. Kontrola filtrów - co 3 miesiące
3. Kontrola wymiennika ciepła - co 3 miesiące
4. Czyszczenie wymiennika ciepła - zależnie od stopnia zabrudzenia
5. Kontrola elementów pompy ciepła - co 3 miesiące
6. Kontrola nagrzewnic - co 3 miesiące
7. Kontrola pracy przepustnic sterowanych siłownikami - co 3 miesiące
8. Sprawdzanie wentylatorów i pasków klinowych - co 3 miesiące
9. Sprawdzanie systemu odprowadzania skroplin - co 3 miesiące
10. Kontrola pracy elementów analogowych automatyki w tablicy sterowniczej - co 3 miesiące
11. Kontrola i regulacja parametrów pracy sterownika komputerowego - co 3 miesiące
12. Pomiar prądów roboczych silników wentylatorów i sprężarek - co 3 miesiące
13. Pomiar wydatków powietrza centrali - co 3 miesiące
14. Mycie centrali - co 12 miesięcy
15. Inne czynności kontrolno-konserwatorskie, konieczne dla utrzymania prawidłowej pracy central wentylacyjnych, których czas wykonania nie przekracza 1 godziny, a wartość zużytych materiałów jest niższa niż 30,00,zł.
16. Przegląd będzie zakończony protokołem z oceną dotyczącą dalszej pracy central wentylacyjnych.