



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, 2020 r.
/Wypełnia Oferent/

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **naprawę systemu dozującego chemię basenową wraz z osprzętem na pływalni „Wodnik” przy ul. Gen. Romana Abrahama 10 w Warszawie.**

Szczegółowa charakterystyka prac została określona w załączniku nr 1 do zapytania.

Termin składania ofert:

19.10.2020 r. do godz. 12.00

Osobiście	TAK/NIE*
E-mail	TAK/NIE*
Poczta/kurier	TAK/NIE*

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat I piętro, p. 105, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl – z dopiskiem „Naprawa systemu dozującego na pływalni Wodnik”

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Marcin Ziętek tel. 22 879 77 51

Warunkiem ważności oferty jest wizja lokalna na miejscu i zapoznanie się z charakterystyką przedmiotowej instalacji oraz określenie danych użytkowych.

Zamawiający zastrzega, iż prace wykonawcze powinny być realizowane poza godzinami otwarcia obiektu (godziny nocne 22.00-6.00).

Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z wykonawcą przed podpisaniem umowy.

UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

O F E R T A

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Oferowana cena netto | - zł |
| 2. Kwota podatku VAT | - zł |
| 3. Oferowana cena brutto | - zł |
| 4. Okres udzielenia gwarancji | - mies. |
| 5. Koszty transportu/dostawy | - zł |

Dane kontaktowe oferenta:

Telefon

E-mail

Osoba do kontaktu

***Niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 1 do zapytania.

Szczegółowy zakres rzeczowy oferty.

1. Wymiana 3 szt. pomp do dozowania podchlorynu sodu prod. PROMINENT typ Beta4 z głowicami samoodgazowującymi wykonanymi z plexiglasu wraz z iniektorami PVC wykonanymi wg schematu (zał. 1), przewodami dozującymi Rehau PVC zbrojonymi 6 x 12 mm ułożonymi w rurkach osłonowych oraz złączkami PVC.
2. Wymiana 3 szt. pomp do dozowania koagulantu prod. PROMINENT typ Beta4 z głowicami wykonanymi z PP wraz z iniektorami PVC wykonanymi wg schematu (zał. 2), przewodami dozującymi Rehau PVC zbrojonymi 6 x 12 mm ułożonymi w rurkach osłonowych, złączkami PVC oraz zestawami ssącymi z czujnikiem poziomu.
3. Wymiana 3 szt. pomp do dozowania korektora pH PROMINENT typ Beta4 głowicami wykonanymi z PP wraz z zestawami ssącymi z czujnikiem poziomu.

Wydajności pomp dozujących oraz długość przewodów dozujących należy ustalić podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Pompy oraz przewody z osprzętem przystosowane do pracy ciągłej z substancjami chemicznymi stosowanymi w przedmiotowym obiegu.

Prace należy wykonać w godzinach nocnych poza otwarciem obiektu dla klientów. W ramach prac należy wykonać wymianę urządzeń wraz z osprzętem oraz ich sprawdzenie w trakcie pracy systemu dozowania.