

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40B, 04-393 Warszawa, zwraca się z zapytaniem dotyczącym usługi serwisowania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach OSiR Praga-Południe m. st. Warszawy:

Pływalni „Wodnik” przy ul. Gen. Tadeusz Bora-Komorowskiego 40 (1 szt.),

Hali Sportowej „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40b (11 szt.),

Pływalni „Szuwarek” przy ul. Biłgorajskiej 2 (3 szt.).

Zakres prac:

§ 2.

1. Zakres rzeczowy półrocznych prac konserwacyjnych będzie obejmował (15 urządzeń):
 - sprawdzenia poprawności działania klimatyzacji i jej parametrów,
 - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i ewentualne uzupełnienie czynnika,
 - czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej,
 - odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej preparatem biobójczym i dezynfekującym,
 - czyszczenie elementów urządzeń wewnętrznych,
 - sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin,
 - czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej,
 - sprawdzenie instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
 - sprawdzenie działania wentylatora jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

Prace należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Warunkiem ważności oferty jest wizja lokalna na terenie objętym pracami.

Realizacja prac odbywać się będzie w okresach półrocznych w roku 2023 w miesiącach czerwiec i listopad. Czynności Wykonawca potwierdza protokołem.

Prace będą realizowane na podstawie umowy.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty e-mailem na adres: mzietek@osir.waw.pl najpóźniej do dnia 31.05.2023 r.

Tel. 22 277 60 54